



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора

Адрес: 4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, <http://www.vdon.gosnadzor.ru>,
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200, ИНН/КПП 3665004949/366501001

305022, Курская область, г. Курск,
ул.2-я Агрегатная, дом 23-а
(место составления предписания)

26 мая 2017 г.

(дата составления предписания)

15:00

(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике

№ К 4/555-2355

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 10 мая 20 17 г. № К 4/555-2355
«О проведении плановой выездной проверки»

с 22.05.2017 г. (10 час. 00 мин.) по 26.05.2017 г. (15 час. 00 мин.) была проведена плановая выездная проверка выполнения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок областным бюджетным учреждением стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор».

305022, Курская область, г. Курск, ул.2-я Агрегатная, дом 23-а.

Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

| №№ п.п. | Фамилия, имя, отчество | должность |
|---------|------------------------|---|
| 1 | Нещеретный С.В. | Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области |
| 2 | | |

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

| | | |
|---|----------------|----------|
| 1 | Харичкина С.М. | Директор |
|---|----------------|----------|

Фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

Сведения о результатах проверки:

Выявлено всего 5 (пять) нарушений обязательных требований: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарег. Минюстом РФ от 20.01.2003 года N 4145)(далее ПТЭЭП).
Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

На основании Акта проверки от 26.05.2017 г. № К4/555-2355, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.),

ПРЕДПИСЫВАЮ

областному бюджетному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» (305022, Курская область, г. Курск, ул.2-я Агрегатная, дом 23-а) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике:

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения |
|--|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эксплуатация электроустановок. | | | |
| Общие нарушения по электроустановкам. | | | |
| 1 | На видном месте в помещении электроустановки ВРУ-0,4 кВ отсутствует схема. | ПТЭЭП п. 1.8.6 | 26.07.2017 г. |
| 2 | На двери ВРУ-0,4 кВ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. | ПТЭЭП п. 2.2.20 | 26.07.2017 г. |
| 3 | На щитах 0,4 кВ отсутствуют диспетчерские наименования. | ПТЭЭП п. 2.2.20 | 26.07.2017 г. |
| 4 | Не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет заземляющие проводники в ВРУ-0,4 кВ. | ПТЭЭП п. 2.7.7 | 26.07.2017 г. |
| 5 | На лицевой стороне щитков и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны отсутствует однолинейная схема, утвержденная ответственным за электрохозяйство, надписи с указанием значения тока плавкой вставки предохранителей или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание. | ПТЭЭП п. 2.12.5 | 26.07.2017 г. |

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 26.07.2017 г. почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. 8(4712)50-00-69.

26 мая 20 17 г. № К4/555-2355 составлено на 2-х

Предписание от _____
страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:
Нещеретный С.В.



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.
Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо) _____
Харичкина С.М. _____ 26.05.2017 г.
ФИО подпись дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием