

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску и Курскому району
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-25; факс 78-77-21)

Предписание N 145/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

директору областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» (ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Харичкиной Светлане Мирчевне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарному надзору от «17» апреля 2017 года № 145 государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному надзору Жабоедовым Евгением Олеговичем проведена

плановая выездная проверка помещений ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор», расположенного по адресу: г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 23 а

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Харичкиной Светланой Мирчевной, заведующим хозяйством Деваевым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Михаилом Матвеевичем, начальником ОПО КОО ВДПО Якимчук Татьяной Борисовной

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В кабинете терапевта, в столовой звуковые обеспечить общий уровень звука сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 75 дБА	п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.09.2018	
2.	На 3-м этаже, на 2-м этаже в коридоре и жилых помещениях, на 1-м этаже в коридоре и жилых помещениях, в подвальных помещениях привести в исправное состояние систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)	01.09.2018	
3.	В помещениях слесаря сантехника, в здании гаража, в помещении № 1, № 2 здания склада привести в исправное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)	01.09.2018	
4.	Обеспечить наличие на объекте защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в	01.09.2018	

	защиты объекта	ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)		
5.	Определить категорию помещений здания гаража, здания склада, подготовки к списанию личных вещей проживающих по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке	п. 1.1 СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	01.09.2018	
6.	Помещение кухни для проживающих пансионата, варочного цеха, подсобное помещение 3-го этажа возле перехода между корпусами, тамбуры выходов из подвала жилого корпуса, тамбуры кабинетов водолечебницы, комната отдыха персонала прачечной, комната приема грязного белья, комната сушки (глажки), тамбур туалета комнаты отдыха поваров защитить соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализацией	п. 4, п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4 прил. А, п. 6.1 табл. А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)	01.09.2018	
7.	Помещение овощехранилища защитить соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализацией	п. 4, п. 5.1 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4 прил. А, п. 5.1 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)	01.09.2018	
8.	Над эвакуационными выходами из актового зала при оснащении здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа предусмотреть световой оповещатель «Выход»	п. 3.11, под. «б» п. 1 табл. 1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 5.3, под. «б» п. 1 табл. 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. ПП РФ от 23.03.2017 № 316)	01.09.2018	
9.	Выход на чердак с лестничной клетки обеспечить через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 7.7 СП 4.13130.2013. «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2018	
10.	Оснастить лестничную клетку для сообщения между подвальным этажом и первым этажом административного здания тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре	п. 7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.18 СП 4.13130.2013. «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	01.09.2018	

		защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
11.	Дооборудовать кровлю здания пансионата ограждением	п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 7.16 СП 4.13130.2013. «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2018	
12.	Выполнить заполнение проемов в противопожарной преграде (двери), разделяющей здание пансионата с соответствующим пределом огнестойкости.	п. 7.4, табл. 1, 2 п. 5.14* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 5.2.2 СП 4.13130.2013. «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2018	
13.	Запретить совмещение эвакуационных выходов из подвального этажа главного корпуса через общие лестничные клетки, при наличии в помещениях подвала сгораемых материалов (складских помещений).	п. 4.3 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.9* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Курска и Курского района

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору Жабоедов Е.О.

инспектора по пожарному надзору)

«15» июня 2017 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«__» июня 2017 года

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)